

№ МК-0639/9.11.2017 г.

**ДО  
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване ВК-0798/08.11.2017 г. за участие в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява с предмет „Реконструкция на площадков водопровод във ВР 1044-Божурище“ по реда на чл.189 от Закона за обществените поръчки се правят следните разяснения:

**ВЪПРОС:** Съгласно Наредба №4 на МРРБ от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ПБЗ е неразделна част от Работния проект и се прави от проектанската организация. В тази връзка – възможно ли е да се представи ПБЗ след евентуално сключване на договор за изпълнение на поръчката и запознаване с проекта, преди започване на СМР, както е записано в ТС, или да се разреши да се снима ситуацията на обекта и обяснителната записка?

**ОТГОВОР:** Всички участници следва да предвидят в ценовото си предложение, изработването на План за безопасност и здраве (ПБЗ), както и План за управление на строителните отпадъци (ПУСО). На класирания на първо място участник по горесцитираната процедурата ще бъде предоставена проектната документация на база на която следва да се разработи част ПБЗ и част ПУСО.

**ВЪПРОС:** Какъв е диаметъра на комбиниран водомер КВВ 20/60 (поз. 27 от КС)?

**ОТГОВОР:** Позиция 27 от КС следва да се чете доставка и монтаж на комбиниран водомер КВВ 30/30 2“.

**ВЪПРОС:** Извозването на излишните земни маси и строителни отпадъци на какво разстояние ще бъде?

**ОТГОВОР:** Извозването на излишните земни маси и строителни отпадъци да се извърши на определено от участниците, лицензирано депо за строителни отпадъци, разположено в най-голяма близост до строителния обект, което може да приеме съответните количества.

**ВЪПРОС:** Възстановяването на трошено-каменна настилка (поз. 3 от КС) с какъв размер фракция трябва да се направи?

**ОТГОВОР:** Възстановяването на трошено-каменната настилка (позиция 3 от КС) ще бъде с размер фракция 40÷60 mm.

**ВЪПРОС:** Кога ще бъде ясно финансирането на обществената поръчка –  
съгласно чл.7, ал 2 от проекта на договор?

PDF Eraser Free

**ОТГОВОР:** Възложителят е осигурил финансиране по горечитираната процедура за възлагане на обществена поръчка. Плащанията по изпълнение на договор за обществена поръчка с предмет „Реконструкция на площадков водопровод във ВР 1044 – Божурище“, ще се извършат в съответствие с част „Друга информация“, т.4 от одобрената от възложителя обява № ИК-0620/01.11.2017 г.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
АНТОАНЕТА БАРЕС**

